

Pismo: MZEC/437...../Dz. 10 / 25

Świdnica dn. 17.04.2025 rok

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zapytania ofertowego na dostawę armatury odcinającej, pomp mieszających oraz regulacji podgrzewacza (numer sprawy: 19/TR/2025)

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na dostawę armatury odcinającej kotłów K-1, K-2, pomp mieszających PM-1 i PM-2 oraz regulacji podgrzewacza III ciągu K-3 strona lewa, zgodnie z następującym zakresem:

- 1) Zawór odcinający DN150 PN25 – 2 szt. – zawór powinien być zamiennikiem dla zaworu DN150 PN16 JL1040; jego długość (~47 cm) i rozstaw otworów na kołnierzach powinien odpowiadać w/w zaworowi;
- 2) Zawór odcinający DN200 PN25 – 2 szt. - zawór powinien być zamiennikiem dla zaworu DN200 PN16 JL1040; jego długość (~60 cm) i rozstaw otworów na kołnierzach powinien odpowiadać ww. zaworowi;
- 3) Zawór odcinający DN100 PN25 – 2 szt;
- 4) Zawór odcinający DN80 PN25 – 2 szt;
- 5) Zawór zwrotny DN80 PN25 – 2 szt;
- 6) Przepustnica międzykołnierzowa DN100 PN25 (bez napędu) – 1 szt. – zamiennik dla typu Z3M-S-ML (bez napędu).

Dla pozycji 1-4 możliwe jest zaoferowanie zaworu zaporowego albo zasuwy z kółkiem ręcznym. Jeśli armatura dla PN25 będzie miała inne wymiary od modeli z pozycji 1-2, to Zamawiający dopuszcza zaoferowanie armatury ze standardem PN16.

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: czerwiec 2025 r.

Oferta powinna zawierać:

- 1) cenę jednostkową netto i brutto oraz cenę łączną oferty określona w PLN;
- 2) warunki płatności (termin płatności za wykonane usługi nie krótszy niż 21 dni od daty otrzymania faktury);
- 3) termin związania ofertą min. 30 dni;
- 4) referencje, poświadczenia: o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonali co najmniej 3 podobne zamówienia –


i na wiosek Zamawiającego przedstawia dokumenty potwierdzające, że zamówienia te zostały wykonane w sposób należyty (referencje, poświadczenia).

Termin składania ofert - ofertę cenową należy złożyć do dnia **30.04.2025 r. godz. 11.00** na maila: przetargi@mzec.swidnica.pl. W przypadku zahasłowania pliku z ofertą, hasło należy przekazać Zamawiającemu najpóźniej do godziny 11:10.

Dodatkowe informacje:

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie kryterium: 100% najniższa cena.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Zamawiający wymaga, aby oferta zachowała opis i kolejność określonego w załącznikach przedmiotu zamówienia.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
7. Dodatkowych informacji udzieli Państwu:
 - Mateusz Łukomski – w sprawach merytorycznych - tel. 603 193 755 lub (74) 852-40-41 wew. 238,
 - Katarzyna Cyrklewicz – w sprawach formalnych - tel. (74) 852-40-41 wew. 233, email: cyrklewicz@mzec.swidnica.pl
8. Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej Zamawiającego. Link do strony: <http://mzec.swidnica.pl/index.php/rodo-i-polityka-cookies>

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

Magdalena Pwolińska